



העורף	פיקוד	מפקדת מחלקת
מיגון	הנדסה	ענף
08-9783080		טל' :
08-9783052		פקס' :
02673		ד.צ
1792		סימוכין :
26/4/09		ב' אייר תשס"ט

התאחדות הקבלנים - מר בני ויינר
התאחדות האדריכלים העצמאיים, עמותת האדריכלים - אדי ברוך
יוסקוביץ

מהנדסי מחוזות

רמ"ח מיגון

רעיץ הנדסה

רמ"ד הנדסה

יועמ"ש

מר ראובן איתן

מר ארקדי קולודקין

מר מיכאל נייברגר

מר יעקב ירושלמי

ד"ר איתי לויתן

"סטאר מהנדסים" - מר טומי קוויט

הנדון: קיר מגן לדלת ממ"ד

1. תקנות הג"א מחייבות במצבים מסויימים קיר מגן לפני דלת המרחב חמוגן הדירתי.
2. בניסוי חשמונאים ד' שנערך לאחרונה ייושמו קירות מגן הבנויים בלוקי בטון תאי מאושפר באוטוקלאב ("איטונג") בעובי 10 ס"מ סמוך לדלת מרחב מוגן דירתי. קיר זה סיפק מענה מיגוני הולם לדלת.
3. **בהתאם לכך, החל מעתה בכל מקום בו נדרש לדלת מרחב מוגן דירתי קיר בלוקי בטון ניתן ליישם קיר מבלוקי בטון תאי בעובי 10 ס"מ. קיר זה אינו יכול להחליף קיר בטון יצוק.**
4. תוקף ההנחיה - ממועד הוצאת מכתב זה.
5. מר יוסקוביץ, מר ויינר - אנא הפיצו מידע זה לחברי הארגונים שלכם.

ב ב ר כ ה,

בני ברוש, סא"ל
רמ"ד מחקר ופיתוח