



תעודת בדיקה מס' 8831200332
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	איטונג בע"מ
מענו :	ת.ד. 1017, א. תעשייה פרדס חנה 37110
תאריך ההזמנה :	08/08

תאור המוצר

מדגם של 3 אבני שפה רגילות טרומיות מבטון מסומנות עם סימן היצרן ותו תקן ממין 1.4.1.3 סעיף: 1 .	
תאריך ייצור :	21/07/08

פרטי הנטילה

המדגם ניטל/נבדק בתאריך : 28/08/08
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח : המכון
מקום הנטילה/בדיקה : מפעל איטונג

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות כל סעיפי התקן למעט סעיפים : 3.2.1.3 ו- 3.2.1.2 של התקן הישראלי ת"י 19, "אבני שפה ואבני תעלה", מאפריל 2002. במסגרת תו תקן פיקוח, היתר מס' 10106

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
---	--

מסקנות בדיקה חלקית

המדגם נבדק לפי סעיפי התקן הנ"ל ונמצא מתאים לדרישות התקן. המדגם לא נבדק ליתר סעיפי התקן. תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.
--

שם החותם : מהנדס אבי בורשטיין

תפקידו : ראש ענף עמידות מבנים

11/09/08



תעודת בדיקה מס' 8831200332

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

בדיקת אבן שפה לשוליים של שבילים, מסלולי ספורט, חצרות וכדומה (אבן גן)

התאמה לת"י 19	דרישות ת"י 19	ממוצע	דוגמה			התכונה הנבדקת	מס' סעיף בתקן
			3	2	1		
מתאים	לפי סעיפים 3.2.3 3.2.4	-	בסדר			גימור	3.2
מתאים	1000 ± 10	999	999	999	1000	אורך (מ"מ)	3.3
מתאים	100 ± 3	100	100	101	100	רוחב A (מ"מ)	
מתאים	20 ± 1	21	21	21	21	מידות החתך B (מ"מ)	
מתאים	200 ± 5	199	199	199	199	H (מ"מ)	
מתאים	דוגמה 5.3 ממוצע 6.7	9.0	8.7	10.1	8.3	חוזק הכפיפה (ק"נ)	3.4.3.1

הדפסות אבי

תל-אביב/ 11/09/08 ב-שפה